

Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии № 135 Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ ЦГиЭ № 135 ФМБА России)

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Российская Федерация, 216400, Смоленская область, г. Десногорск, 6 микрорайон
тел./факс (48153)3-31-03; e-mail: fmbs-cge135@mail.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU. 710187

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Органа инспекции
ФГБУЗ ЦГиЭ № 135 ФМБА России



заведующий отделом санитарно-эпидемиологических
экспертиз, врач по общей гигиене

_____ Т.И. Ятченко
« 2 » _____ 12 20 21 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 1075 от «28» 12 2021 года

по результатам оценки воды питьевой из артезианской скважины, расположенной на
земельном участке с кадастровым номером 67:11:1380101:238 по адресу: Смоленская
область, Краснинский район, д. Мерлино

Заявитель: Администрация Мерлинского сельского поселения Краснинского района
Смоленской области

Юридический адрес заказчика: 216102, Смоленская область, Краснинский район, д. Мерлино,
ул. Парковая, д. 12

Фактический адрес заказчика: 216102, Смоленская область, Краснинский район, д. Мерлино,
ул. Парковая, д. 12

Основание для проведения экспертизы: направление ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 135 ФМБА России
на проведение гигиенической оценки результатов испытаний, вх. №167 от 27.12.2021

Дата проведения экспертизы: 28.12.2021

Состав экспертных материалов: протокол испытаний ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 135 ФМБА России
от 27.12.2021 №1479

Установлено:

Место отбора образца(ов): Насосная станция №1 – вода питьевая из артезианской
скважины, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 67:11:1380101:238,
глубина 107м., Краснинский район, д. Мерлино;

Дата и время отбора образца(ов) для испытаний: 22 декабря 2021г. «09» час. 00 мин;

Исследования проводились в соответствии с ГОСТ 31861-2021 «Вода. Общие требования
к отбору проб»; ГОСТ 31942-2021 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»;

Согласно результатам лабораторных исследований, представленных в протоколе №1479 от 27.12.2021г., вода питьевая из артезианской скважины, исследованная по показателям: мутность, сухой остаток, железо, pH, жесткость соответствует действующим гигиеническим нормативам.

Согласно результатам лабораторных исследований, представленных в протоколе №1479 от 27.12.2021г., вода питьевая из артезианской скважины соответствует действующим гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям: термотолерантные колиформные бактерии, общие колиформные бактерии, общее микробное число.

Заключение: вода питьевая из артезианской скважины, расположенная на земельном участке с кадастровым номером 67:11:1380101:238 по адресу: Смоленская область, Краснинский район, д. Мерлино **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене
(должность)

(подпись)

Цирук И. Н.
(Ф.И.О.)

Технический директор ОИ
(должность)

(подпись)

Пономаренко В. Е.
(Ф.И.О.)