

ПРОТОКОЛ
Заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
муниципального образования "Краснинский район" Смоленской
области

«19» сентября 2019 г.

№ 6

Время: 09-30

пгт. Красный

Место проведения: здание Администрации М.О. «Краснинский район» Смоленской области (п.г.т. Красный ул. К.Маркса д.16)

Под председательством: Главы МО «Краснинский район» Смоленской области Архипенкова С.В.

Повестка дня:

1.Состояние противопожарного водоснабжения в Краснинском районе. Перспективное развитие противопожарного водоснабжения.(Ю.А. Прудников).

Ход заседания:

Вступительное слово : Главы МО «Краснинский район» Смоленской области Архипенкова С.В.

Вопрос №1.

Состояние противопожарного водоснабжения в Краснинском районе. Перспективное развитие противопожарного водоснабжения.

Слушали информацию:

Начальника 32 ПСЧ ФГКУ ОФПС по Смоленской области Ю.А. Прудникова.

- На территории Краснинского района имеются 12 безводных сельских населённых пунктов:

а) Гусинское сельское поселение – д. Бабиничи, д. Буда, д. Герасименки, д. Лучково, д. Бовшево, д. Рудаки, д. Стариненки, д. Березино, д. Приднепровье;

б) Малеевское сельское поселение – д. Антоновичи, д. Бухарино, д. Литивлянка

- Самыми проблемными местами являются:

а) ПП №38 – низкое давление в сети(на территории Дет/сад «Солнышко», пер. Строителей 10);

б) ПП №16 – низкое давление в сети (возле дома культуры, ул. Советская 17);

- в) ВНБ в д. Буяново – не оборудован полугайкой;
- г) ВНБ в д. Туговище - не оборудован полугайкой;
- д) ВНБ в д. Двуполяны - не оборудован полугайкой;
- е) ВНБ в д. Плауны - не оборудован полугайкой;
- ё) ПШ №61 в д. Крюково – отсутствует стояк гидранта.

Выступили члены комиссии:

- Начальник отдела городского хозяйства Администрации МО «Краснинский район» Смоленской области М.А. Исаченков.

- Начальник Краснинского РЭС филиала ПАО МРСК Центра «Смоленскэнерго» В.В. Мешков.

Решение:

1. Информацию Начальника 32 ПСЧ ФГКУ ОФПС по Смоленской области Ю.А. Прудникова по данному вопросу принять к сведению.

2. Рекомендовать начальнику отдела городского хозяйства Администрации МО «Краснинский район» (М.А. Исаченков), главам: Гусинского (Хлебниковой Н.В.), Малеевского (Трофимовой С.А.), Мерлинского (Новикову А.Е.) сельских поселений:

2.2. Привести координатные таблички в надлежащий вид (покрасить в светоотражающую краску).

2.3. Предоставить к следующему КЧС начальнику отдела городского хозяйства (М.А. Исаченков) и Главам сельских поселений план по расходам средств на обеспечение пожарной безопасности в соответствии с Актом о проверки технического состояния пожарного гидранта и противопожарного водоема с 29.08. по 10.09. 2019 года.

Председатель КЧС и ОПБ
при Администрации МО
«Краснинский район»
Смоленской области

А.В. Герасимов

Секретарь КЧС и ОПБ
при Администрации МО
«Краснинский район»
Смоленской области

С.Г. Морозова