

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

Юридический адрес: 214013, Смоленская область, Смоленск г, пер. Тульский, дом 12, тел.: (4812) 38-42-04, e-mail: Fbuz67@fguz-sm.ru


Реквизиты: ОКПО 75415569, ОГРН 1056758325766; ИНН/КПП 6730056159/673001001


Адреса мест осуществления деятельности: 214013, Россия, Смоленская обл., Смоленск г., Тульский пер., дом 12, литера А; 214013, Россия, Смоленская обл., Смоленск г., Тульский пер., дом 12, литера Б; 214018, Россия, Смоленская обл., Смоленск г., Тенишевой ул., дом 26, литера Ж; 214018, Россия, Смоленская обл., Смоленск г., Тенишевой ул., дом 26, литера Д; 214018, Россия, Смоленская обл., Смоленск г., Тенишевой ул., дом 26, литера В; 215110, Россия, Смоленская обл., Вяземский р-н, Вязьма г., Герцена ул., дом 16; 215111, Россия, Смоленская обл., Вяземский р-н, Вязьма г., Красноармейское шоссе ул., дом 76; 215505, Россия, Смоленская обл., Сафоновский р-н, Сафонов г., Октябрьская ул., дом 68; 216500, Россия, Смоленская обл., Рославльский р-н, Рославль г., Карла Маркса ул., дом 32; 216501, Россия, Смоленская обл., Рославльский р-н, Рославль г., Энгельса ул., дом 7

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510109

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ. Заведующий
отделением радиологических
исследований - химик-эксперт
медицинской организации


19.03.2025



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 2513 от 19.03.2025

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ОАО "Инженерно-технический центр "Экология"
2. Юридический адрес: 214013, Смоленская область, г. Смоленск, Тульский пер., д. 9
Фактический адрес: 214013, Смоленская область, г. Смоленск, Тульский пер., д. 9
3. Наименование образца испытаний (пробы), описание: Вода источника нецентрализованного водоснабжения ;
вес(объем) пробы для испытаний: 0,5 л
4. Место отбора: Колодец Смоленская область, Краснинский район, пгт. Красный, ул. Некрасова, 19, Юридическое
лицо, у которого отбирались пробы: МУП "ЖКХ-Красный" МО "Краснинский муниципальный округ", 216100,
Смоленская область, Краснинский район, пгт Красный, ул. Ленина, д. 12 А
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 12.03.2025 10:30
Ф.И.О., должность: Ташлыков Е.Н., водитель-пробоотборщик ОАО "ИТЦ "Экология"
Условия доставки: автотранспорт
Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.03.2025 12:40
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"
6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 2511 от 12.03.2025
Цель исследований, основание: Производственный контроль, заявка № 67-20/1568-2025 от 12.03.2025
Условия хранения: соблюдены
Условия транспортировки: автотранспорт, соблюдены
Упаковка: стеклянная стерильная
Проба (образец) отобрана и доставлена заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности в части отбора и доставки
проб (образцов). Проба принята и направлена в отдел приема проб специалистом группы отбора образцов
Гусаров Л.В. Полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком пробам (образцам)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:
табл. 3.6 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 2.25.2513 1/1

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	pH-метр, Эксперт	2421	34127-07	С-ВЧ/19-06-2024/347825224 от 19.06.2024	18.06.2025
2	Весы лабораторные электронные неавтоматического действия ВЛГЭ-210С	K07-017	69452-17	С-ВЧ/15-04-2024/336158386 от 15.04.2024	14.04.2025

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: 214013, Россия, Смоленская область, г. Смоленск, переулок Тульский, д 12, литера А

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 12.03.2025 12:50					
Регистрационный номер пробы в журнале 2513					
дата начала испытаний 12.03.2025 12:50 дата выдачи результата 14.03.2025 14:44					
1	E. coli	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см3	8	отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Общее микробное число	KOE/см3	105	не более 100	МУК 4.2.3963-23
4	Энтерококки	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Дубовская А. А., оператор

конец протокола лабораторных испытаний № 2513 от 19.03.2025