

ОАО «ИТЦ «Экология»
214013, г. Смоленск, Тульский пер., 9. Телефон: 66-59-77; 30-08-92. E-mail: labeko.67@mail.ru
АККРЕДИТОВАННАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Аттестат аккредитации: № РОСС RU. 0001.21A.121 в Федеральной службе по аккредитации,
дата включения аккредитованного лица в реестр 05 июля 2016 г.

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
«04» октября 2022г.



С.И. Денисов

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник аналитической
лаборатории

«04» октября 2022г. Е.Ю. Сазонова

Протокол КХА № 1381 от 04 октября 2022 г.

Заказчик: МУП «ЖКХ-Красный»

ИНН 6714049588 Договор № 5

Адрес юридический: 216100, Смоленская область, Краснинский район, пгт. Красный, пер. Багратиона, д.16

Адрес фактический (местонахождение производственной площадки): 216100, Смоленская область, Краснинский район, пгт. Красный, пер. Багратиона, д.16

Наименование пробы: питьевая вода, колодец

Вид пробы: разовая

Место отбора: Колодец ул. Куйбышева, д.41

Проба № 1381

Акт отбора: № 1381 от 28.09.2022 г.

Дата отбора: 28.09.2022 г. Дата начала анализа: 28.09.2022 г.

Проба отобрана: водителем-пробоотборщиком ОАО «ИТЦ «Экология» Васильковым О.В.

Средства измерения: весы лабораторные ВЛ-224В, зав. № J151-049, св. № С-ВЧ/26-04-2022/151479123 до 25.04.2023 г., спектрофотометр ПЭ-5400ВИ, зав. № 54ВИ672, св. № С-ВЧ/05-05-2022/153565413 до 04.05.2023 г., рН-метр, рН-150 М, зав. № 0038, св. С-ВЧ/16-03-2022/140055726 до 15.03.2023 г.

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Шифр МВИ	Проба № 1381	СанПин 1.2.3685-21
				Результаты испытаний пробы	
1	Цветность	градус	ГОСТ 31868-2012	4,7±1,4	≤ 20
2	Мутность	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016	4,45±0,89	≤ 1,5
3	Железо общее	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72	0,52±0,13	≤ 0,3
4	Водородный показатель	ед. рН	ПНД Ф 11.1:2.3:4.121-97	7.30±0,20	6~9

Анализ проводили методами: потенциометрии, фотоколориметрии.

Примечание:

1. Результаты анализа распространяются на представленную пробу.
 2. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ОАО «ИТЦ «Экология».
- (Основание: ГОСТ ISO /IEC 17025-2019, п.7.8.2.1, примечание)