

Федеральное медико-биологическое агентство  
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и  
эпидемиологии № 135 Федерального медико-биологического агентства»  
(ФГБУЗ ЦГиЭ № 135 ФМБА России)

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Российская Федерация, 216400, Смоленская область, г. Десногорск, 6 микрорайон  
тел./факс (48153)3-31-03; e-mail: [fmba-cge135@mail.ru](mailto:fmba-cge135@mail.ru)  
Аттестат аккредитации № RA.RU. 710187

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель Органа инспекции  
ФГБУЗ ЦГиЭ № 135 ФМБА России  
Заведующий отделом санитарно-эпидемиологических  
экспертиз, врач по общей гигиене



« 28 » 12 20 21 г.  
Т. И. Ятченко

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 1076 от « 28 » 12 2021 года

по результатам оценки воды питьевой отобранной из артезианской скважины  
расположенной на земельном участке с кадастровым номером 67:11:1380101:186 по адресу:  
Смоленская область Краснинский район д. Мерлино.

**Заявитель:** Администрация Мерлинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области.

**Юридический адрес:** 216102 Смоленская область, Краснинский район д. Мерлино, ул. Парковая, д.12.

**Фактический адрес:** 216102 Смоленская область, Краснинский район д. Мерлино, ул. Парковая, д.12.

**Основание для проведения экспертизы:** направление ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 135 ФМБА России на проведение гигиенической оценки результатов испытаний, регистр. №167 от 27.12.2021.

**Дата проведения экспертизы:** 28.12.2021

**Состав экспертных материалов:** протокол испытаний ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ №135 ФМБА России от 27.12.2021 № 1480.

**Установлено:**

Место отбора образцов: насосная станция №2- вода питьевая из артезианской скважины расположенной на земельном участке с кадастровым номером 67:11:1380101:186, глубина 107м., Краснинский район д. Мерлино.

Исследования проводились в соответствии с утвержденными методиками.  
Вода питьевая из артезианской скважины соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для

человека факторов среды обитания» по следующим определяемым показателям: мутность; сухой остаток; железо; pH; жесткость.

По результатам лабораторных исследований, представленных в протоколе №1480 от 27.12.2021г., нормируемые микробиологические показатели питьевой воды соответствуют действующим гигиеническим нормативам.

#### **Заключение:**

Вода питьевая отобранная из артезианской скважины расположенной на земельном участке с кадастровым номером 67:11:1380101:186 по адресу: Смоленская область Краснинский район д. Мерлино, **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене  
(должность)

(подпись)

Бабков К.Ю.  
(Ф.И.О.)

Технический директор ОИ  
(должность)

(подпись)

Пономаренко В. Е.  
(Ф.И.О.)